

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилиском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № п-20-2017
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный, санитарно-эпидемиологический надзор

05 июня 2017г

г. Кропоткин

При проверке: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 х. Чаплыгин Муниципального образования Гулькевичский район, Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Чаплыгин, ул. Советская
ИНН 2329017393, ОГРН 1022303588240 от 19.12.2012г

Выявлены нарушения санитарного законодательства:

- функционирование дошкольного образовательного учреждения детского сада №49, реализующего основную образовательную программу, осуществляется при отсутствии заключения (санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.24.801.М.001177.02.11 от 18.02.2011г. срок действия окончен 01.01.2014г), подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности;
- санитарно-гигиеническое состояние помещений туалетных комнат групп детского сада не удовлетворительное основание пола и стен с нарушением их целостности (местами имеются выбоины, трещины на стенах, отслоение плитки, краски), что не позволяет провести качественно влажную уборку, в том числе с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблока, а именно кладовой для хранения овощей и складского помещения для хранения круп и бакалейных продуктов не удовлетворительное основание пола и стен с нарушением их целостности (местами имеются выбоины, трещины на стенах, отслоение побелки, краски), что не позволяет провести качественно влажную уборку, в том числе с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Складские помещения не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением; складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха;
- уровни искусственного освещения в помещениях МБДОУ д/с №49 не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий:
- в изоляторе составляют 82 лк при норме - 200лк.;
- в медицинском кабинете составляют 220 лк при норме - 300лк.;
- в музыкальном зале составляют 80 лк, 88 лк, 95 лк при норме - 200лк.

и в соответствии требований ст. 17, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 49 х. Чаплыгин Муниципального образования Гулькевичский район

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

1.1. п.п.1.6., 5.1., 7.1., 17.1., 17.6., 8.1.,13.4., 13.19., 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Срок до 23.10.2017г.

1.2. п.3.3.1. Таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

1.3. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд привести в соответствие требованиям п.15.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»
Срок до 23.10.2017г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в письменном виде в срок до **23.10.2017г.**

Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 х. Чаплыгин Муниципального образования Гулькевичский район

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания в установленные сроки влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт

Э.М. Иванова

Предписание получил(а): _____



05.06.2017 г.